



| 普通寸法許容差         |       |
|-----------------|-------|
| 寸法区分            | 寸法許容差 |
| L ≤ 750         | ±3    |
| 750 < L ≤ 1500  | ±3    |
| 1500 < L ≤ 3000 | ±4    |
| 3000 < L ≤ 6000 | ±6    |
| 6000 < L        | ±8    |

カナ品名

FU-MS15-S2W2-180-L-UPS

| 名称    | 型番 (MODEL No.) | 質量     | 台数 |
|-------|----------------|--------|----|
| UPS本体 | A11J153WAF32ZL | 283kg  | 1  |
| 蓄電池設備 | BCA11J038BF0P3 | 1050kg | 3  |
| 蓄電池設備 | -              | -      | -  |

| 承認 | APPROVED BY | 承認          | CHECKED BY  | 名称             | TITLE  |
|----|-------------|-------------|-------------|----------------|--------|
|    | T.SUZUKI    |             | N.SHIRATORI | FU-MS          | 品目分類記号 |
|    | 19-07-18    |             | 19-07-17    |                | 35721  |
| A  | 新規作成        | 松尾          | 19-07-05    | 設計 DESIGNED BY |        |
| 記号 | REV.        | DESCRIPTION | DATE        | H.MATSUO       |        |
|    |             |             |             | 19-07-05       |        |

|                  |             |             |             |                |         |
|------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------|
| 承認               | APPROVED BY | 承認          | CHECKED BY  | 名称             | TITLE   |
|                  | T.SUZUKI    |             | N.SHIRATORI | FU-MS          | 品目分類記号  |
|                  | 19-07-18    |             | 19-07-17    |                | 35721   |
| A                | 新規作成        | 松尾          | 19-07-05    | 設計 DESIGNED BY |         |
| 記号               | REV.        | DESCRIPTION | DATE        | H.MATSUO       |         |
|                  |             |             |             | 19-07-05       |         |
| 株式会社 NTTファシリティーズ |             |             |             | 図番             | DWG No. |
|                  |             |             |             | 01032664       |         |
|                  |             |             |             | REV.           | A       |
| A2G-F3           |             |             |             | D41,J7         |         |
|                  |             |             |             | 01032664       |         |

特記事項

(1) 下記の設置/保守スペースが必要です。  
 ・設置スペース：正面・背面・上面20cm、UPS側面20cm  
 ・保守スペース：正面1m、背面50cm

(2) 本図は、外形寸法および主要部品の配置を主体に表現しているため、外観構造の詳細については近似的な表現としたり、また、一部記入を省略している箇所もあります。

- ・入力電圧：単相2線200V
- ・出力電圧：単相3線100V/200V  
または単相2線100V
- ・出力容量：15kVA/13.5kW
- ・バックアップ時間：180分(13.5kW時)